

# 西雅圖消防局

220 3<sup>rd</sup> Avenue South

Seattle, WA 98104-2608 電郵: [permits@seattle.gov](mailto:permits@seattle.gov)



## 用於戶外用餐和活動的帳篷和加熱器：西雅圖消防局 (Seattle Fire Prevention Division, SFD) 安全和許可證指南

帳篷著火或倒塌將可能帶來危險。因此，防火與建築準則對大型帳篷的使用做出了相關規定。加熱器也可能存在風險，無論其熱源是丙烷/液化石油氣 (LPG)、柴油還是電力。本文件概述了準則要求，以及冠狀病毒病疫情及恢復期間實施的特殊精簡許可程序和規則。

### 帳篷

在下列情況下，您需要獲得西雅圖消防局 (SFD) 的許可證，以使用臨時帳篷、挑篷或氣承式結構：

- 結構面積超過 400 平方英尺，且有一個或多個圍牆；或者
- 結構面積超過 700 平方英尺，不帶圍牆（僅帶有頂篷的挑篷）。
- 您有兩個或兩個以上僅帶頂篷的小帳篷，並排放置，間距小於 12 英尺，且總面積超過 700 平方英尺。

為符合防火準則中的安全規定，許可證中列有必須遵守的有關帳篷材料和安裝的條件。許可證有效期為 28 天。如果您的帳篷達到或超過上述尺寸限制，並且使用時間將超過 28 天，在收到 SFD 臨時帳篷許可證後，您可撥打 206-684-8850 聯絡西雅圖建設和檢查局 (Seattle Department of Construction and Inspections, SDCI) 以申請許可證。遮篷也應獲得 SDCI 許可證，SFD 不負責處理該事宜。

**確保您的帳篷可獲得消防局局長的批准**如果您準備購買的帳篷面積超過 400 平方英尺，請確保帳篷符合防火準則中的阻燃標準（參見最後一頁許可條件 8）。您應承擔根據行業標準和/或製造商安裝說明正確安裝帳篷的責任和義務。持續冰雪天氣期間不應使用臨時帳篷，除非帳篷設計滿足西雅圖建築準則規定的完全結構承載要求。持續冰雪天氣、大風天氣應撤除較小的帳篷。透過信譽良好的帳篷出租公司租借的帳篷應符合防火準則標準，且帳篷公司應承擔正確安裝的責任。

**我是否應選擇沒有圍牆的帳篷？**由於通風原因，疫情期間，政府限制措施有時要求無圍牆、一面圍牆、兩面圍牆或更多面圍牆。在購買或租用帳篷時，您可能需要考慮到這點，因為目前還不清楚未來的變化是否會導致恢復這些限制措施。

此外，配有圍牆和未配有圍牆帳篷的選擇也會受到防火準則影響：如果帳篷沒有圍牆，則只需要一張 SFD 許可證，條件是帳篷面積超過 700 平方英尺，或帳篷以小於 12 英尺的間距並排放置，且總面積超過 700 平方英尺。然而，如果您的帳篷加有圍牆，面積較小的帳篷也需要獲得 SFD 許可證。如果帳篷有圍牆且面積在 400 平方英尺以上，您需要獲得許可證。

**帳篷與建築物的間距最小是多少？**舉例而言，**覆蓋路邊餐桌的帳篷** SFD 通常要求帳篷和建築物之間至少有 12 英尺的間隔。

**臨時帳篷的全部許可條件是什麼？**請參見最後一頁。

### 戶外供熱及照明

**使用丙烷 (LPG) 和柴油加熱器需要獲得許可證，不可在帳篷內使用油箱。**這意味著可以在距離帳篷 10 英尺的地方使用「蘑菇」加熱器，但帳篷內禁止使用。在帳篷下方從外至內吹送空氣的「火蜥蜴」式加熱器可以使用，帳篷出租公司通常可提供此類加熱器。油箱必須距離帳篷和出口至少 10 英尺，且必須配備 3A 40BC 滅火器。

## 用於戶外用餐和活動的帳篷和加熱器：西雅圖消防局 (Seattle Fire Prevention Division, SFD) 安全和許可證指南

如果您透過帳篷出租公司租用 LPG/丙烷或柴油加熱器，此類公司通常持有所需的 SFD 丙烷/柴油加熱器許可證，您無需額外申請許可證。帳篷出租公司還應提供所需的滅火器。如果您要自行購買 LPG/丙烷或柴油加熱器，則需要申請 SFD 許可證。

SFD 發放臨時丙烷/LPG 取暖許可證（許可證編號 8207）和柴油許可證（許可證編號 1102），以滿足您不同的取暖需求。

電加熱器和電子照明設施在帳篷內外均可使用，無需向 SFD 申請單獨許可證。但是，必須將其插入經認可的電源插座。

如需瞭解更多資訊，請聯絡 SFD 許可部，電郵：[permits@seattle.gov](mailto:permits@seattle.gov)。可提供口譯服務。您可隨時提出請求，與和您語言相通的人員通話——只需告知我們所需的語言和您的電話。

### 許可條件：SFD 臨時帳篷許可證

1. 整個帳篷周邊必須有 12 英尺寬的「清空區」。帳篷周邊 20 英尺內不得停車。（帳篷周邊包括用來支撐結構的樁。「清空區」應從最遠的樁向外測量。）當地形是限制因素時，經西雅圖消防局代表批准，可免除此要求。距離要求豁免可能在附加的已批准平面圖中註明和/或載明。（2018 年《西雅圖消防規範 (SFC)》第 3103.2 和 3103.8 條）。
2. 應設置 20 英尺寬的「消防部門通道」以進入帳篷結構。（2018 年 SFC 第 503 條）
3. 出口/通道的最小數量和最小寬度應符合下表所列要求。帳篷內通往出口的最大行程應為 100 英尺。（2018 年 SFC 第 3103.12 條）

使用承載量	出口最小數量	每個出口的最小寬度
10 至 199	2	72
200 至 499	3	72
500 至 999	4	96
1,000 至 1,999	5	120
2,000 至 2,999	6	120
超過 3,000	7	120

4. 每個出口均需配有點亮的「出口」標誌，字體高度至少為 5 英尺。（2018 年 SFC 第 3103.12.6 條）。
5. 每 2,000 平方英尺的帳篷面積需配有一個 2A 或以上級別的滅火器。每個滅火器的位置均需用標誌進行標示，標誌應清晰可見。帳篷內通往任何一個滅火器的最大行程應為 50 英尺。（2018 年 SFC 第 3107.9 條）。
6. 帳篷內的任何車輛均需將油箱放空，將電池線斷連。（2018 年 SFC 第 3107.15 條）
7. 張貼「禁止吸菸」標誌，標誌應在整個帳篷/挑篷區域易於看到，並強制執行此政策。（2018 年 SFC 第 3107.3 條）
8. 內外場地不應出現可燃垃圾。任何垃圾均應以經批准的方式清理儲存。（2018 年 SFC 第 3107.18 和 3107.19 條）。
9. 未經消防局事先批准，帳篷內不可使用明火設備，不可出現明火實例。（2018 年 SFC 第 3107.4 條）
10. 帳篷側牆垂幕和頂篷應使用阻燃材料。（2018 年 SFC 第 3104.2 條）
11. 本許可證未能涵蓋的任何意外狀況，若可能構成火災風險，或可能促使火災迅速蔓延，或可能延誤、干擾人群迅速從帳篷中撤離，均應馬上終止或糾正。（2018 年 SFC 第 105.3 條）

## 用於戶外用餐和活動的帳篷和加熱器：西雅圖消防局 (Seattle Fire Prevention Division, SFD) 安全和許可證指南

12. 只有電加熱設備可以在帳篷內使用。所有其他加熱設備（例如，以丙烷、柴油、煤油為燃料的設備）均需在帳篷外使用，且需獲得西雅圖消防局發放的單獨許可證。（2018 年 SFC 第 3107.4、3107.12、3107.13、3107.14、105.3 和 105.6 條）
13. 電加熱器和其他電器應進行登記，且經由 UL、FM 或其他經認可的檢測機構批准，並且應插入經認可的電源插座。（2018 年 SFC 第 604.10 條）
14. 應清晰標明線路，避免線纜造成絆倒危險（2018 年 SFC 第 105.3 條）
15. 為確保證件合法有效，該許可證和附件須張貼在佔用場地/活動場地附近。（2018 年 SFC 第 105.3.5 條）
16. 對於零散座椅、折疊椅或類似座椅，數量超過 200 個的，應分組綁在一起，每組座椅數量不少於 3 個。（2018 年 SFC 第 1029.15 條）
17. 申請本許可證時應提供以下名為《結構穩定性證明 (LOSS)》的文件。（2018 年 SFC 第 3103.6 和 3103.9 條）。
18. 持續冰雪天氣期間不應使用臨時帳篷，除非帳篷設計滿足西雅圖建築準則規定的完全結構承載要求。（2018 年 SFC 第 105.3 條）